



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	100170656	KTJ:	10741980
Iktatószám:	H-21-10/2009.	Hiv. szám:		Tárgy:	Tatabánya,		
Előadó:	dr. Reiner Viktória/	Melléklet:			E.ON Zrt. – Ipari Parkhoz csatlakozó 120 kV-os távvezeték kiépítés előzetes vizsgálata		
Szakértő:	Kajári László						

HATÁROZAT

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.** (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) képviseletében eljáró **ETV-ERŐTERV Zrt.** (1094 Budapest, Angyal u. 1-3.) által benyújtott, Tatabánya Ipari Parkhoz csatlakozó 120 kV-os távvezeték kiépítésének környezeti hatásaira vonatkozó **előzetes vizsgálatot elfogadva megállapítja** a következőket:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Tatabánya Ipari Park, külterület.

A telepítés célja: Az ipari park bővítése során létesített üzemek 20 kV-ról történő villamos energia ellátása.

A hálózat nyomvonala:

A vizsgált 5 nyomvonal-változatot a hatóság mind a terület-igénybevétel (külterület, mezőgazdasági terület), mind a nyomvonalhossz (0,34 – 3,26 km), mind a vezetékek típusa (kétrendszerű távvezeték) vonatkozásában egyaránt elfogadhatónak tartja.

A vizsgált nyomvonal-változatok:

Az „1” változat: a trafó helye a gázátadó állomás mellett, a kétrendszerű vezeték hossza 1,58 km.

A „2 A és B” változat: a trafó helye az ipari terület ÉK-i részén, hossza 0,34 km.

A „3/A” változat: a trafó helye az ipari terület D-i részén, hossza 3,24 km.

A „3/B” változat: a trafó helye az ipari terület D-i részén, hossza 3,26 km.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a 120 kV-os légvezeték létesítése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez az eljáró hatóságtól további engedély nem szükséges

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000.- Ft.

INDOKOLÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. képviseletében eljáró ETV-ERŐTERV Zrt. kérelmet nyújtott be a hatósághoz egy 120 kV-os, kettős rendszerű légvezeték létesítésére vonatkozóan. Az ügyfél kérelméhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Kft. a hatóság felhívására 250.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg.

A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet (R.) 3. számú mellékletének 75. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

A hatóság megvizsgálta dokumentációban szereplő 5 nyomvonaltervezetet. Ezek közül a tervező, illetve a környezetvédelmi hatóság által is preferált tervezet a 0,34 km hosszú „2B” változat, amely esetében a tervezett új 120/20 kV-os alállomás helye az Iparterület észak-keleti részén található. Az eljárás során a további 4 változattal szemben sem merült fel kifogás, ezek bármelyike megvalósítható.

A tervezett 120 kV-os távvezeték felhasítás lehetővé teszi a Bánhida-Kisigmánd I. szabadvezeték bekötését az új 120/20 kV-os transzformátorállomásba. Az érintett Bánhida-Kisigmánd I. szabadvezeték 24,5 km hosszúságú, az új 120/20 kV-os transzformátorállomás pedig helyileg a Tatabányához tartozó Ipari Park környei részének villamosenergia-ellátását biztosított ellátni. A távvezetéknek a villamos energia ellátás biztonságának növelésében van szerepe.

A tervezett vezetékszakasz mezőgazdasági területen halad.

Névleges feszültség 120 kV, frekvencia 50 Hz, rendszerszám: 2 db, a biztonsági övezet szélessége 31,2 m.

A hatóság a R. 3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre sem a telepítés helye szerinti, sem az érintett önkormányzat, valamint azok lakossága részéről nem érkezett észrevétel.

A hatóság a R. 4. § (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete az 5796/2/2008., a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-Dunántúli Irodája a 430/0098/2008., a Tatabányai Körzeti Földhivatal a 10.321/2008., a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 20.2/4541-1/2008., Környe Község Jegyzője a 2973-2/2008. számú állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen.

A hatóság a R. 4.§ (2) bekezdése alapján az érintettek részvételével tárgyalásra hívta meg az érintetteket, amelyen az ETV-ERŐTERV Zrt. részéről Kamasz Ernő jelent meg.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, a következők miatt:

- A távvezeték kiépítése során hulladékok keletkezésével nem kell számolni.
- A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért.
- Balesetből, üzemzavarból származó rendkívüli esemény nem valószínűsíthető.
- A tervezett távvezeték létesítése és üzemeltetése levegővédelmi és zajvédelmi szempontból nem gyakorol a környezetre jelentős hatást.
- A természet-és tájvédelmi értékek sérülésének valószínűsége alacsony. Az érintett terület nem országosan védett és nem Natura 2000 terület.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R. 5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat birtokában a vezetékjogi eljárást a 2007. évi LXXXVI. tv. végrehajtásáról szóló 382/2007. (XII.23.) Korm rendelet szerint kell lefolytatni, mely eljárásban e Korm. rendelet 6.§ (1)-(2) bekezdése és 4. sz. melléklete alapján a Felügyelőség szakhatóságként működik közre.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályokon alapul, illetékességét a 29/2004. (XII. 25.) KöM rendelet 1. számú melléklet A.) pontja alapozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték mértékéről a módosított 33/2005. (XII 27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bekezdése rendelkezik.

Győr, 2009. február 20.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes