



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-11367-9/2006.

Hiv. szám:

Tárgy: Gyermely,

Előadó: Vargáné

Melléklet:

E.ON ZRT. Református
temető feletti telkek villamos
energia ellátása előzetes
vizsgálat

H a t á r o z a t

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRT.** (2800 Tatabánya, Március 15. u. 11.) által benyújtott Gyermely Református temető feletti telkek villamosenergia-ellátását biztosító **20 kV-os távvezeték** létesítése **előzetes vizsgálati eljárása** során a következőket állapítja meg:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Gyermely külterülete, a Református temető feletti telkek.

A hálózat tervezett nyomvonalhossza: 89 m.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a távvezeték létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez

a.) az eljáró hatóságtól további engedély nem szükséges.

b.) az eljárásban résztvevő szakhatóságoktól, azok tájékoztatása alapján, az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:

- A tárgyi nyomvonalas elektromos létesítmény nyomvonal kijelölési, vezetékjogi, valamint földügyi (termőföld időleges és végleges más célú hasznosítási) engedélyezési eljárások lefolytatását is igényli.

A vezetékjogi engedélyezési eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt, melynek során táj- és természetvédelmi szempontból szükségesnek tartja a következőket:

- Egysíkú vezetőlrendezés esetén a szigetelőkre madárvédő borítást kell elhelyezni.
- A feszítő oszlopoknál az átkötéseket vagy alul kell vezetni, vagy burkolt vezetékeket kell alkalmazni.
- A transzformátoros oszlopok átkötéseit burkolt vezetékkel kell megoldani.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezési illeték mértéke 125.000.- Ft.

I n d o k o l á s

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató ZRT. (Tatabánya, Március 15. u.11.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Gyermely, temető feletti telkek villamosenergia ellátását biztosító 20 kV-os távvezeték létesítése ügyében, melyhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt. A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 75. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

Az E.ON ZRT. Gyermely külterületén a református temető feletti telkek villamos energia ellátása céljából 20 kV-os távvezeték létesítését tervezi. Az első ütemben 28 telek villamosenergia-ellátását kívánják megoldani. A hálózat nyomvonal hossza 89 m. A hálózatépítés időtartama kb. 1 hónap

A hatóság a R. 3.§ (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre a telepítés helye szerinti önkormányzat, valamint lakossága részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete a 2448-2/2006. sz., a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Iroda a 430/2823/01/2006. sz., a Körzeti Földhivatal a 10117/2006. számú szakhatósági állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen.

A Földhivatal állásfoglalásában jelezte, hogy a nyomvonal érint földvédelem alá eső ingatlant is, így a hivatalnál le kell folytatni az időleges más célú hasznosítás engedélyezését is. A beruházás ennek megléte nélkül engedély nélkülinek minősül, melyet a földhivatal bírsággal sújt.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felhívta az engedélyes figyelmét, hogy a beruházás a Hivatalnál 54661-es egyedi számmal nyilvántartott régészeti lelőhelyet érinti. A kivitelezési munkák megkezdése előtt el kell végezni a régészeti feltárást.

A hatóság a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a környezethasználót és az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, a következők miatt.

A tevékenység gyakorlása során hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért. Balesetből, üzemzavarból származó rendkívüli esemény nem valószínűsíthető.

A tervezett távvezeték létesítése és üzemeltetése levegővédelmi és zajvédelmi szempontból nem gyakorol a környezetre jelentős hatást.

A tervezési területen előfordulnak védett madarak, melyek védelme érdekében indokolt táj- és természetvédelmi előírások megtétele. Előírásait a Felügyelőség a vezetékjogi eljárás során szakhatóságként fogja érvényesíteni.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R.5.§. dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályokon alapul, illetékességét a 29/2004. (XII. 25.) KöM rendelet 1. számú melléklet A.) pontja alapozza meg.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) és 99.§(1) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték mértékéről a módosított 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet 2.§. (4) bek. rendelkezik.

Győr, 2006. november 24.

dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes