



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-130-8/2007. Hiv. szám: Tárgy: Tát, EON ÉDT Áramszolgáltató Zrt. –
Előadó: Pintér Imre Melléklet: Törökvész utca villamos energia
ellátásának előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

Az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.** (9027 Győr, Kandó Kálmán u.13.) által Táton, a Törökvész utcában tervezett, 19 telket érintő kifestésű hálózat létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan megállapítja a következőket:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Tát, Törökvész utca

A tevékenység jellemzői:

A 19 telket érintő kifestésű hálózat kiépítése során 20 kv-os leágazás, egy darab 20/0,4 kV-os oszlop transzformátor állomás, valamint 0,4 kV-os léghálózat valósul meg.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a villamos távvezeték létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság a vezetékjogi engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt.

3.) Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai a tevékenység folytatásához szükséges további hatósági engedélyekkel kapcsolatban:

a) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásai:

Amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a munkákat azonnal abba kell hagyni, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és a KEMŐ Kuny Domokos Megyei Múzeumot haladéktalanul értesíteni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után

b) A Földhivatal előírásai:

A tervezett beruházás során az érintett belterületi mezőgazdasági művelésű területekre vonatkozóan még a munkálatok megkezdését megelőzően meg kell kérni az időleges más célú hasznosítást. Az eljárás megindításához szükséges kérelemhez mellékelni kell a

földmérési alaptérkép másolatán feltüntetett teljes területigényt és terület-kimutatást, valamint a terület eredeti állapotának helyreállítására készített rekultivációs tervet. A munkálatok megkezdésének időpontját 8 nappal korábban be kell jelenteni.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó, 125.000.- Ft szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat mellékelésével ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni az elsőfokú hatóságnál.

INDOKOLÁS

Az EON Zrt. megbízásából az Energiaterv Bt. (2800 Tatabánya, Köztársaság tér 53. fsz. 2.) kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Tát, Törökvész utca területén kifeszültségű hálózat engedélyeztetésére, kérelméhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a megfizette a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. fejezet 39. pontja által meghatározott 250.000.- Ft-os szolgáltatási díjat.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a 19 telket érintő kifeszültségű hálózat kiépítése során 20 kv-os leágazás, egy darab 20/0,4 kV-os oszlop transzformátor állomás, valamint 0,4 kV-os légekábel hálózat valósul meg.

A hálózat létesítésének, és felhagyásának, üzemeltetésének környezeti hatása hulladékgazdálkodási szempontból:

Az építési területen a betonozási munkálatok befejezése után elvégzik a szükséges tereprendezési munkálatokat. Munkagépek karbantartásából hulladékok képződése nem várható, mivel ez a tevékenység építési területen kívül történik.

Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható. A tevékenység működésének várható időtartama legalább 50 év. A felhagyás után bontási és helyreállítási munkálatok következnek. A létesítmény elbontása után a környező területek aktuális állapotának megfelelően el kell végezni a rekultivációt.

A felhagyás során építőanyag hulladékok és fémtartalmú hulladékok keletkezése is várható.

Munkagépek karbantartásából hulladék képződése nem várható, mivel ez a tevékenység építési területen kívül történik.

Havária és rendkívüli javító tevékenység esetén veszélyes hulladékok képződésével kell számolni.

Vízvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg:

A tervezett szabadvezetékhez szükséges oszlop mellett húzódik a 2002. és 2006. évi dunai árvíz ellen épült ideiglenes töltés, így az oszlop töltésbe nem kerülhet, és nem akadályozhatja az esetleges árvízvédelmi munkákat.

Levegővédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg:

A vezeték létesítése során közlekedésből származó levegőterhelés ideiglenes és nem számottevő, a működésből sem származik környezeti levegőterhelés, a térség imissziós jellemzőinek érdemi változása sem az építési munkák, sem pedig az üzemeltetés hatásából eredően nem várható.

A vezeték megvalósítása természetvédelmi érdeket nem sért, védett értéket nem veszélyeztet.

A hatóság megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 75. pontja alapján (villamos légvezeték létesítése 20 kV-tól) *előzetes vizsgálat köteles*.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

A hatóság a R.3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleménnyel és az elővizsgálati dokumentációval megkereste Tát község jegyzőjét, hogy tegye közzé a közleményt 21 napig és biztosítsa a dokumentáció megtekinthetőségét a település lakossága számára. A település önkormányzata részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék.

Az ÁNTSZ Komárom-Esztergom Megyei Intézete a 2844-2/2006. számon, a Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 3973-1/2006. számon, az Esztergomi Körzeti Földhivatal a 10247/2006. számon, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Irodája a 430/3287/01/2006. számon adta meg állásfoglalását.

A szakhatóságoknak a további engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feltételeit a határozat rendelkező része tartalmazza.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R.4. §(2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, ezért a R. 5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a tevékenység folytatáshoz a 2001. évi CX. törvény és a módosított 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet szerinti vezetékjogi engedély szükséges, mely eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt, s a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelményeket érvényesíti.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 7.§-a, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2007. március 7.

Dr. Hajdu Klára sk.
igazgatóhelyettes