



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: 96/524-000, Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,
Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGEROS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:	KTJ:
Iktatószám: H-3419-17/2007.			Hiv. szám:	Tárgy: Pusztacsalád,	
Előadó: Vargáné/Puskás Sándor/ Sulyok Zoltán			Melléklet:	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás települési hulladéklerakó rekultivációjá- nak engedélyezése	

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú hatóság a **Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** (9400 Sopron, Fő tér 1.) részére, a **Pusztacsalád, 0140/1 hrsz-ú 1417 m² területű ingatlanon folytatott hulladéklerakási tevékenység felhagyására**

működési engedélyt ad,

egyúttal a nem veszélyes hulladéklerakó **2009. december 31.-ig történő rekultivációját a hulladéklerakó lezárásával és utógondozásával kapcsolatos környezetvédelmi intézkedések előírásával az alábbiak szerint engedélyezi:**

II.

1.) A lezárásra vonatkozó előírások:

- A hulladéklerakó felső záró-rétegét egy ütemben, végleges felső lezárással kell megvalósítani, **2009. december 31.-ig, az alábbiak szerint:**
- 30-50 cm vastagságú kiegyenlítő réteg, anyaga: a 0140/2 és 0145 hrsz-ú ingatlanokról felszedett hulladék és az alatta 0,5 m mélységben felszedett talaj, melyet tömörítenek, formáznak. A hulladéktest formálása során kialakuló felület lejtése megközelítőleg 1-3 % lesz.
- gázelvezető réteg nem szükséges.
- szigetelő réteg, anyaga: 30 cm vastagságú agyag.
- szivárgó réteg, anyaga: 30 cm vastagságú mosott kavics.
- fedőréteg, anyaga: alsó része 20 cm vastagságú, erősen kötött anyag vagy osztályozott építési, bontási törmelék, felső része 30 cm vastagságú humusz vagy komposzt.
- A passzív hidraulikus védelem nyomvonalát a rekultivációs végforma kialakításakor kell meghatározni.
- A passzív, függőleges hidraulikus védelem mélysége 10 m, a vízzáró védelem részvezető árkába kell bekötni a felső záróréteg-rendszer szigetelő rétegét.
- A szigetelő réteg vízzáróságának megfelelőségét a kivitelezési munkák során mérni és dokumentálni kell.

- A felső-záró rétegrend kialakításához nem a lerakóból származó hulladék a környezetvédelmi hatóság külön engedélye alapján használható fel.
- A lezárási munkafolyamatokról ún. építési naplót kell vezetni, amelynek másolatát, a beépített lezáró rétegrend minőségének és vastagságának igazolására be kell nyújtani.
- Az üzemi út por-és szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A lerakó területén és környezetében hulladékégetés tilos.

2.) Az utógondozásra vonatkozó előírások:

- Az utógondozást a lerakó lezárását követően **25 évig** kell végezni.
- A lezárt felületek erózió elleni védelmét füvesítéssel, vagy egyéb növénytelepítéssel kell biztosítani.
- A talajvíz állapotának nyomon követése céljából minimum 4 db monitoring kútból álló megfigyelő rendszert kell kialakítani. A monitoring kutak a 72/1996 (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1.) bekezdése alapján vízjogi engedélyköteles létesítménynek minősül, melynek keretében a kérelemhez mellékelt engedélyeztetési terveket a Felügyelőség részére a határozat jogerőre emelkedését követő **6 hónapon belül** kell benyújtani.
- A monitoring kutakban negyedévente mérni kell a vízszintet, és laboratóriumban meg kell határozni a talajvíz általános vízkémiai paramétereit (pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, KOI_{ps}, Nitrit, Nitrát, Klorid, Ammónium, Foszfát, Szulfát), TPH-GC, BTEX és nehézfémek (króm, kobalt, nikkel, réz, cink, arzén, molibdén, szelén, kadmium, ón, bárium, higany, ólom, bór, ezüst) tartalmát.
A mintavételt és a vizsgálatokat akkreditált szervezettel kell elvégeztetni, és az eredményeket a tárgyévet követő március 31-ig Felügyelőségünkre meg kell küldeni.
- Amennyiben a vizsgálatok során az előző mérési eredményhez képest jelentős eltérés figyelhető meg, azonnal jelenteni kell a felügyelőségnek.

3. A lezárással és az utógondozással egyaránt vonatkozó előírások:

- A lezárási és utógondozási időszak alatt évente április 30-ig az üzemeltetőnek jelentéskészítési és adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn. A tájbaillesztési időszakban a jelentést és adatszolgáltatást ki kell egészíteni az elvégzett tájbaillesztési tevékenység részletes ismertetésével, illetve a tájba illesztett felületek méretarányos helyszínrajzon való bemutatásával.
- A lezárási és utógondozás során és azt követően is meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást.

III.

A határozattal szemben – a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz 2 példányban benyújtandó, 10.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott-fellebbezésnek van helye.

I N D O K O L Á S

A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – továbbiakban: Társulás, – kérelmet nyújtott be a hatósághoz, a Pusztacsalád Község Önkormányzata tulajdonát képező 0140/1 hrsz-ú ingatlanon lévő települési szilárd hulladéklerakó rekultivációjának engedélyezése iránt, melyhez csatolta a Mélyépterv Kultúrmérnöki Kft. (Budapest) által készített környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt, továbbá mellékelte a rekultivációs tervet.

A hatóság az ügyben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. – továbbiakban: Kvt. – és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.)KvVM rendelet – továbbiakban:R. – alapján járt el.

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

A lerakó Pusztacsalád külterületén a 0140/1 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el, művelési ága kivett anyagbánya, területe 1417 m² tulajdonosa az Önkormányzat, hulladékkal borított még a 0140/2 hrsz-ú szántó művelési ágú terület, melynek tulajdonosa magánszemély, és a 0145 hrsz-ú út, melynek tulajdonosa a MÁV.

A területen lerakott hulladék mennyisége 18.000 m³, összetétele kevert települési és inert építési és bontási hulladék.

A lerakó műszaki védelemmel nem rendelkezik, kezdetben lakossági lerakás történt, kevert települési szilárd és inert hulladékot raktak le a területre 2002.-ig, majd 2002-től illegális inert hulladékot. A lerakó három oldalról körbekerített, egyéb létesítménye nincs.

A felülvizsgálat során 2006-ban kettő feltáró fúrás mélyült, megállapításra került, hogy a talajvíz ólom, nikkel, kobalt, króm, nitrát és TPH tartalma meghaladta a „B” szennyezettségi határértékeket.

A lerakó csurgalékvíz kezelési rendszere utólagosan nem alakítható ki, a keletkező csurgalékvizek mennyisége és minősége nem mérhető. A csapadékvíz beszivárgását a hulladéktestbe a szigetelőréteg megakadályozza

A fent leírtak alapján a lerakó műszaki védelemmel nem rendelkezik, potenciális szennyezőforrásnak tekinthető.

A hatóság az eljárása során a 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet alapján vizsgálta, hogy a terület a NATURA 2000 hálózat része - e. Megállapította, hogy a 0140/2 hrsz-ú terület, ahonnan a hulladék felszedésre kerül a Natura 2000 hálózat része, természet Omegőrzési terület, de a gyepesítéssel történő rekultiváció javítja a Natura 2000 területek állapotát.

A hatóság úgy ítélte meg, hogy a tervezett rekultiváció megfelel a R.4. számú mellékletében foglaltaknak, ezért az engedélyt a R.16.§(1) bekezdése alapján megadta, az utógondozási időszakot a R.16.§(5) bekezdése alapján állapította meg. A jelentési kötelezettség előírása a R.18.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

A Társulás környezetvédelmi felülvizsgálatot is végzett, a hatóság – a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 706-65/2007. számú szakhatósági hozzájárulásával – a felhagyás környezetvédelmi működési engedélyének megadásáról is döntött a Kvt. 79.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján.

A hatóság megállapította, hogy önálló kármentesítési eljárás megindítása a fent részletezett okok miatt nem indokolt, mivel a szennyezés nyomon követhető monitoring kutak létesítésével.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló, módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) mellékletének XIII. fejezet 2. a) pontja alapján állapította meg.

Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Győr, 2007. november 28.

Dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes