



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-9925-15/2007. Hiv. szám: Tárgy: Tatabánya, E.ON
Előadó: Pintér Imre Melléklet: ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Zrt. – Kertváros
körforgalom – autókereskedők villamos
energia ellátásának előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

I.

Az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.** (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) által **Tatabánya-kertváros körforgalomnál tervezett 20 kV-os villamos vezeték** létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatosan megállapítja a következőket:

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Tatabánya-kertváros, az elkerülő út és az autókereskedések telephelye között

A tevékenység jellemzői:

Az EON Zrt. a Tatabánya-kertváros, körforgalmi csomópont melletti autókereskedők villamos energia ellátásának érdekében 20 kV-os, 130 méteres nyomvonalú villamos vezeték, az ehhez kapcsolódó oszloptranzformátor-állomás és 0,4 kV-os földkábel létesítését tervezi.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a villamos távvezeték létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság a vezetékjogi engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt.

3.) Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai a tevékenység folytatásához szükséges további hatósági engedélyekkel kapcsolatban:

a) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásai:

Amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet, emlék kerül elő, a munkákat abba kell hagyni, és értesíteni kell a helyi jegyzőt és a Tatabányai Múzeumot. A földmunkával járó tevékenység megkezdésének időpontját a tényleges munkakezdés előtt 8 nappal a kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak és a Tatabányai Múzeumnak be kell jelenteni.

b) A Tatabányai Körzeti Földhivatal előírásai:

A 6662/82. hrsz. földvédelem alá eső ingatlan vonatkozásában kezdeményezni kell az időleges más célú hasznosítás engedélyezését.

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó, 125.000.- Ft szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat mellékelésével ellátott fellebbezést lehet előterjeszteni az elsőfokú hatóságnál.

I N D O K O L Á S

Az E.ON Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, mely szerint a Tatabánya-kertváros, körforgalmi csomópont melletti autókereskedők villamos energia ellátásának érdekében 20 kV-os leágazás oszloptranzformátor-állomás és 29 méter 0,4 kV-os földkábel létesítését tervezi.

Kérelméhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt, valamint a megfizette a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet I. fejezet 43. pontja által meghatározott 250.000.- Ft-os szolgáltatási díjat.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy Tatabánya területén fog a létesítmény megvalósulni, a 6656, 6657, 6662/81., -92., 97., 98, 0113/2., és a 0111 hrsz-ú ingatlanokon.

A 20 kV-os vezeték létesítésének, és felhagyásának, üzemeltetésének környezeti hatása hulladékgazdálkodási szempontból:

Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható. A tevékenység folytatása során hulladékok képződésével nem kell számolni.

A felhagyás után bontási és helyreállítási munkálatok következnek. A felhagyás során építőanyag hulladékok és fémtartalmú hulladékok keletkezése is várható.

Havária és rendkívüli javító tevékenység esetén veszélyes hulladékok képződésével kell számolni.

Vízvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg:

Az építési szakaszban, illetve a felhagyás utáni bontási tevékenység során a munkagépek üzemanyagának elfolyása miatt előfordulhat veszélyes anyag környezetbe jutása. Amennyiben a szennyező anyag a talajra kerül, gondoskodni kell annak kitermeléséről.

A tevékenység vízgazdálkodási és vízvédelmi érdeket nem érint.

Levegővédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg:

A vezeték létesítése során közlekedésből származik ideiglenes, elhanyagolható mértékű zaj- és levegőterhelés.

Az vezeték megvalósítása természetvédelmi érdeket nem sért, védett értéket nem veszélyeztet. A hatóság megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelet (R.) 3. számú mellékletének 75. pontja alapján (villamos légvezeték létesítése 20 kV-tól) *előzetes vizsgálat köteleles.*

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

A hatóság a R.3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleménnyel és az elővizsgálati dokumentációval megkereste Tatabánya jegyzőjét, hogy tegye közzé a közleményt 21 napig és biztosítsa a dokumentáció megtekinthetőségét a település lakossága számára. A település önkormányzata részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, hogy állásfoglalásukat közöljék.

Az ÁNTSZ a 4190/2/2007. számon, a Tatabányai Körzeti Földhivatal a 10228/2007. számon, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal a 430/2535/01/2007. számon, a Komárom-Esztergom Megyei MGSZH Növény- és talajvédelmi Igazgatóság a 20.2/4022-3/2007. számon adta meg hozzájárulását.

A szakhatóságoknak a további engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos feltételeit a határozat rendelkező része tartalmazza.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R.4. §(2) bekezdése alapján tárgyalást hívott össze, amelyre meghívta a szakhatóságokat és a környezethasználót. A tárgyaláson a meghívottak nem vettek részt, erről feljegyzés készült. Sem a tárgyalásig, sem azt követően nem merült fel a határozat kiadását kizáró körülmény.

A hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, ezért a R. 5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a tevékenység folytatáshoz a 2001. évi CX. törvény és a módosított 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet szerinti vezetékjogi engedély szükséges, mely eljárásban a Felügyelőség szakhatóságként vesz részt, s a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi követelményeket érvényesíti.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezete szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2007. október 20.

Dr. Hajdu Klára s.k.
igazgatóhelyettes