



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat <b>JOGERŐS</b> :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-10533-18/2008. Hiv. szám: Tárgy: Ásványráró – E.ON Észak-dunántúli  
Előadó: dr. Bozzay Á./ Melléklet: Áramszolgáltató Zrt., Árpáskerti u-i  
Kajári L. ingatlanok villamos energia  
ellátásának biztosítása szabadvezeték  
létesítésével  
**előzetes vizsgálat**

## H A T Á R O Z A T

### I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. út 13.)** által az Ásványráró, Árpáskerti utcában kialakított 15 db építési telek villamos energia ellátásának biztosítás céljából az ásványrárói 819/1 és 819/21 hrsz-ú ingatlanok érintésével megvalósításra kerülő 20 kV-os szabadvezeték létesítésének **előzetes vizsgálata alapján megállapítja a következőket:**

#### **1.) A vizsgált tevékenység adatai:**

##### A telepítés helye:

Ásványráró 819/1 és 819/21 hrsz-ú ingatlanok

##### A létesítmény jellemzői:

A tervezett 20 kV-os burkolt szabadvezeték az Ásványráró, Árpáskerti úton kialakítandó 15 db építési telek 1 x 32A kommunális energiaigényét hivatott biztosítani 20 kV-os leágazással és 20/0,4 kV-os transzformátorral valamint 420 m hosszú 4x95x25 mm<sup>2</sup>-es önhordó 0,4 kV-os légkábellel.

A 20 kV-os burkolt szabadvezeték (3 x 50 mm<sup>2</sup> burkolt szabadvezeték ötvöztött alumíniumból) 365 m hosszban a 0,4 kV-os légkábel hálózattal közös oszlopsoron létesül.

Az érintett terület környezetében jelenleg is 20 kV-os hálózat és kífeszültségű hálózat található.

A légvezeték kialakítása 3 db áttört gerincű betonoszlop elhelyezésével történik. A biztonsági övezettel érintett terület nagysága 1,25 – 1,25 m a szélső vezetőkől, így együttesen 4,5 m.

#### **2.) Az engedélyezési eljárás menete:**

Az eljáró hatóság megállapítja, hogy a távvezeték-hálózat létesítése és üzemeltetése során nem várható jelentős környezeti hatás, ezért **környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.**

Megállapítja továbbá, hogy a létesítmény megvalósításához az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságtól további engedélyek beszerzésére nincs szükség.

**II.****3.) Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai:**

Ásványráró Község Jegyzője 156-5/2008. számú állásfoglalásának előírásai:

- a munkák megkezdését és befejezését be kell jelenteni a polgármesteri hivatalnak

**III.**

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

**IV.**

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000,- Ft, azaz Százhuszonötezer forint.

A befizetésről szóló bizonylat másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

**INDOKOLÁS**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, a Zrt. által Ásványrárón, az Árpáskerti utcában kialakított 15 db építési telek villamos energia ellátásának biztosítás céljából az ásványrárói 819/1 és 819/21 hrsz-ú ingatlanok érintésével megvalósításra kerülő 20 kV-os szabadvezeték létesítéséhez.

Kérelméhez a B-G Terv Kft. (9025 Győr, Hungária u. 3., Galambos Róbert EN-k/08-0923) tervező által összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt mellékelte, és a hatóság felhívása alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás keretében 20 kV-os burkolt szabadvezeték - 20 kV-os leágazással -, valamint 20/0,4 kV-os transzformátor, és 420 m hosszú 0,4 kV-os légkábel kerül megvalósításra.

A 20 kV-os burkolt szabadvezeték 365 m hosszban a 0,4 kV-os légkábel hálózattal közös oszlopsoron létesül. Az érintett terület környezetében jelenleg is 20 kV-os hálózat és kifeszültségű hálózat található. A légvezeték kialakítása 3 db áttört gerincű betonoszlop elhelyezésével történik. A biztonsági övezettel érintett terület nagysága 1,25 – 1,25 m a szélső vezetőktől, így együttesen 4,5 m.

A hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján az eljárás megindításáról a beadvány benyújtását követően hivatalában és honlapján közleményt tett közzé, továbbá azt közzététel végett megküldte Ásványráró Község Jegyzőjének.

A közleménnyel kapcsolatban a közzététel jogszabályban rögzített időtartama alatt észrevétel nem érkezett.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R. 4. § (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta az eljárásba bevont szakhatóságokat és a környezethasználót.

Az eljárás további szakaszában a hatóság megkereste az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk közlése iránt.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Irodája 410/1664/05/2008. számon kiadott állásfoglalásában rögzítette, hogy a hivatal nyilvántartási adatai alapján a tervezett beruházás kulturális örökségi elemeket közvetlenül nem érint, ezért a hivatal az ügyben hatáskörrel nem rendelkezik. Felhívta ugyanakkor a beruházó figyelmét arra, hogy a kivitelezés során a régészeti elemek védelméről a 2001. vi LXIV. tv. előírásai szerint gondoskodni kell.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 5057-2/2008. számon-, az illetékes Állami Főépítész pedig 370/2008. számon kiadott szakhatósági nyilatkozatában hozzájárulását feltételek kikötése nélkül megadta.

Az eljárásba bevont szakhatóságok környezeti hatásvizsgálat előírását nem tartották indokoltnak.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért, azonban a tervezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj és a földtani közeg a telepítés és üzemeltetés során nem szennyeződhet. A munkálatok során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19.§. (1) bekezdése szerint a lokalizációs tevékenység azonnali megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni Felügyelőségnek.

A tervdokumentációban ismertetett megvalósulás esetében (pl.: a madárvédelmi ajánlás által szabványosított madárvédő papucsot) táj-, és természetvédelmi szempontból sem okoz várhatóan jelentős környezeti hatást. A beruházással érintett terület nem védett és nem része a NATURA 2000 hálózatnak.

Hulladékgazdálkodási szempontból szintén nem kell jelentős környezeti hatással számolni, bár az építési munkálatok során hulladékok képződése - a munkagépek karbantartásával összefüggésben csak az építési területen kívül - várható.

A felhagyás után építőanyag hulladékok és fémtartalmú hulladékok keletkezése várható, illetve havária és rendkívüli javító tevékenység bekövetkezése esetén hulladékok képződésével - ezen belül veszélyes hulladékok keletkezésével is - kell számolni. A felhagyást követően a bontási és helyreállítási munkálatok keretében a környező területek aktuális állapotának megfelelően el kell végezni a rekultivációt.

A levegővédelmi szempontokat vizsgálva megállapítható, hogy a létesítés és a működés során jelentős környezeti zaj- és rezgéshatás nem várható. A létesítmény hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő létesítményt.

Mindezek alapján a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatása hulladékgazdálkodási-, víz-, természet-, valamint levegővédelmi szempontból nem jelentős, ezért a R.5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

Az eljáró hatóság megállapította továbbá, hogy a tevékenység megkezdéséhez további – hatáskörében kiadható – engedély beszerzése nem szükséges, a tevékenység végzéséhez szükséges-, más hatóságok hatáskörébe tartozó további engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi-, természetvédelmi és vízügyi szempontokat szakhatóságként kívánja érvényesíteni.

A hatóság hatáskörét és illetékességét a fenti jogszabályokon túl a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2008. október 3.

Pintér Imre s.k.  
hatósági osztályvezető