



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
-----------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-159-15/2008. Hiv. szám: Tárgy: Süttő,
Előadó: dr. Bozzay Ágnes Melléklet: E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. -
012/7, 012/9 hrsz-ú ingatlanok (Bikoli út) villamosenergia hálózat bővítése
előzetes vizsgálat

H A T Á R O Z A T

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az **E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. út 13.)** által a Süttő 012/7, 012/9 hrsz.-ú ingatlanok (Bikoli út) energiaellátásának biztosítása céljából tervezett 20 kV-os légvezeték-hálózat, 20/0,4 kV-os transzformátor állomás, valamint 0,4 kV-os hálózat-létesítés, továbbá közcélú 20 kV-os szabadvezeték-létesítés és felújítás **előzetes vizsgálata alapján megállapítja a következőket:**

1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye:

Süttő 012/7, 012/9 hrsz.

A létesítmény jellemzői:

A 20 Kv-os légvezeték 1294 m x 3 x 50 mm² szabadvezeték, ötvözött alumíniumból. A 301 m hosszú, épülő hálózat, illetve a rekonstrukció keretében átépülő hálózat hossza 992 m, mely 15 db betonoszlop elhelyezésével történik. A távvezeték-hálózat jelentős részben Süttő külterületén, a Bikoli út és a Duna közötti területen kerül megvalósításra. Az érintett területet jelenleg teljes egészében átszeli egy 20 kV-os vezeték, melynek elbontásával és a tervezett új nyomvonal megépítésével a mezőgazdasági terület kihasználhatósága növekszik.

A légvezetékek és oszlop transzformátor létesítését és üzemeltetését az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett szigetelő burkolások, burkolt kivitelű leesés gátlók, védősapkák és fázisvezetők, valamint pótszálak burkolásának alkalmazásával alakítják ki.

2.) Az engedélyezési eljárás menete:

Az eljáró hatóság megállapítja, hogy a távvezeték-hálózat létesítése és üzemeltetése során nem várható jelentős környezeti hatás, ezért **környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.**

Megállapítja továbbá, hogy a létesítmény megvalósításához az első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságtól további engedélyek beszerzésére nincs szükség

3.) Az ügyben érintett szakhatóságok előírásai:

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda 430/0680/01/2008. számú állásfoglalásának előírásai:

- környezeti hatásvizsgálat végzése örökségvédelmi szempontból nem indokolt

- a kivitelezés során a Hivatal által 430/0676/01/2008-as ügyiratszámom kiadott szakhatósági állásfoglalást figyelembe kell venni

II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül lehet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000,- Ft, azaz Százhuszonötezer forint.

A befizetésről szóló bizonylat másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (továbbiakban: Zrt.) képviselőjében eljáró Alfa C. Kft. (2500 Esztergom, Mattyasovszky u. 2/a.) kérelmet nyújtott be az eljáró hatósághoz, a Zrt. által Süttőn, a 012/7, 012/9 hrsz.-ú ingatlanokon (Bikoli út) energiaellátás biztosítása céljából tervezett 20 kV-os légvezeték-hálózat, 20/0,4 kV-os transzformátor állomás, valamint 0,4 kV-os hálózat-létesítés, továbbá közcélú 20 kV-os szabadvezeték-létesítés és felújítás előzetes vizsgálatának lefolytatása iránt.

Kérelméhez az előzetes vizsgálati dokumentációt mellékelte, és a beadással egyidejűleg az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

A hatóság az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás jelentős részben Süttő külterületén, a Bikoli út és a Duna közötti területen 20 Kv-os légvezeték, 1294 m x 3 x 50 mm² szabadvezeték létesítésével kerül megvalósításra. A 301 m hosszú, épülő hálózat, illetve a rekonstrukció keretében átépülő hálózat hossza 992 m, mely 15 db betonoszlop elhelyezésével történik. Az érintett területet jelenleg teljes egészében átszeli egy 20 kV-os vezeték, melynek elbontásával és a tervezett új nyomvonal megépítésével a mezőgazdasági terület kihasználhatósága növekszik.

A hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján az eljárás megindításáról a beadvány benyújtását követően hivatalában és honlapján közleményt tett közzé, továbbá azt közzététel végett megküldte Süttő Község Jegyzőjének.

Az eljárás további szakaszában a hatóság megkereste az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk közlése iránt.

A közleménnyel kapcsolatban a közzététel jogszabályban rögzített időtartama alatt észrevétel nem érkezett.

A hatóság az észrevételek benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta az eljárásba bevont szakhatóságokat és a környezethasználót.

Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete 1860/2/2008. számon-, Süttő Község Jegyzője 268/2008 számon, mint kiemelt építésügyi hatóság, az Állami Főépítész pedig 09-135-1/2008. számon kiadott állásfoglalásában hozzájárulását feltételek kikötése nélkül megadta.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Irodája 430/0676/01/2008. számon, feltétel kikötésével járult hozzá a tervezett tevékenység megvalósításához. Kikötéseit az Alfa C. Kft. részére kiadott 430/2504/01/2007. számú állásfoglalásában sorolta fel tételesen.

Az eljárásba bevont szakhatóságok környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

A hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért, balesetből, üzemzavarból származó havaria eset kockázata alacsony. Szükséges ugyanakkor az alábbiak betartása, mely

követelményeket az eljáró hatóság szakhatósági jogkörben eljárva, a tevékenység végzéséhez szükséges további engedélyezési eljárásokban kíván érvényesíteni:

- a 20 Kv-os szabadvezeték+OTR+kif. hálózat telepítése során a szállító járművek és földmunkagépek üzemeltetése környezetszennyezést megelőző, károsítást kizáró módon történhet.
- a légvezeték+OTR+kif. hálózat telepítése és üzemeltetése, valamint felhagyása során nem szennyeződhetnek a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a földtani közeg.
- a tervezett munkálatok végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést „a felszín alatti vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés rendelkezése alapján a lokalizációs tevékenység azonnali megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni a Felügyelőségnek.

A beruházással érintett terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 275/2004. (X.8.) KvVM rendelet alapján HUDI 10003 számon és „Gerecse” néven NATURA 2000 madárvédelmi terület. Ugyanakkor a hatóság megállapította, hogy az érintett területtel szomszédos süttői 0125 hrsz-ú ingatlan az ingatlannylévántartási adatok szerint és ténylegesen is útként hasznosított terület, amelyen folyamatos gépjármű - és gyalogos közlekedés zajlik, ezért ott a NATURA 2000 minősítést megalapozó élőhelyek, növény és állatfajok nem találhatók.

Fentiekből következően az út nyomvonalának szélén megépülő légvezeték – benyújtott tervek szerint történő – megépítése a NATURA 2000 kijelölésének céljával nem ellentétes, a jelölés szerinti fajokra és élőhelyekre jelentős hatással nincs. A tervdokumentációban ismertetett megvalósulás esetében (szigetelő burkolások, burkolt kivitelű leesés gátlók, védősapkák és fázisvezetők, valamint pótszálak burkolása) a beruházás táj-, és természetvédelmi szempontból sem okoz várhatóan jelentős környezeti hatást.

Hulladékgazdálkodási szempontból szintén nem kell jelentős környezeti hatással számolni, a létesítés során – a munkagépek karbantartásával összefüggésben – hulladékképződés csak az építési területen kívül, a tevékenység folytatása során pedig egyáltalán nem várható, az immissziós helyzetre a létesítmény nincs hatással. A tevékenység felhagyásakor, a létesítmény elbontása után a környező területek aktuális állapotának megfelelő rekultiváció szükséges, építőanyag-hulladék és fémtartalmú hulladék keletkezése felhagyásakor, illetve veszélyes hulladékok keletkezése havária és rendkívüli javító tevékenység bekövetkezése esetén várható.

A zaj- és rezgésvédelmi szempontokat vizsgálva megállapítható, hogy a létesítésből jelentős környezeti zaj-, és rezgéshatások nem várhatók, az oszlopok és vezetékek kiépítésének légszennyező hatása elenyésző.

Mindezek alapján a hatóság megállapította, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatása hulladékgazdálkodási-, víz-, természet-, valamint levegővédelmi és zaj- illetve rezgésvédelmi szempontból nem jelentős, ezért a R. 5.§ dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részbe foglalt döntést hozta.

Az eljáró hatóság megállapította továbbá, hogy a tevékenység megkezdéséhez további – hatáskörében kiadható – engedély beszerzése nem szükséges, a tevékenységhez szükséges-, más hatóságok hatáskörébe tartozó további engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi-, természetvédelmi és vízügyi szempontokat szakhatóságként kívánja érvényesíteni.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 7.§-a, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szabályozza.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. törvény (Ket.) 98. §-a alapján biztosította, a fellebbezés szolgáltatási díját a 33/2005. XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján állapította meg.

Győr, 2008. április 15.

dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes