



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**  
**mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság**

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

*Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!*

A határozat <b>JOGERŐS</b> :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-1688-6 /2008. Hiv. szám: Tárgy: Börcs, Király Péter és Varga János,  
Előadó: Vargáné Melléklet: az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. üzemeltetésében lévő 20 kV-os szabadvezeték 550/2 és 550/12 hrsz-ú építési területekről történő kitérítésének előzetes vizsgálata

## H a t á r o z a t

### I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség **Király Péter** (9152 Börcs, Keréktói út 2.) és **Varga János** (9029 Győr, Kultúrház u.27/a.) megbízásából Galazka Tibor (Jánossomorja, Kápolna u.44.) tervező által benyújtott Börcs, az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által üzemeltetett 20 kV-os szabadvezeték kitérítése az 550/2 és 550/12 hrsz-ú építési területekről **előzetes vizsgálati eljárása** során a következőket állapítja meg:

#### 1.) A vizsgált tevékenység adatai:

A telepítés helye: Börcs, 550/2 és 550/12 hrsz-ú ingatlan.

A hálózat tervezett nyomvonalhossza: 126,8 m.

#### 2.) Az engedélyezési eljárás menete:

A hatóság megállapítja, hogy a távvezeték létesítése és üzemeltetése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem tartja indokoltnak környezeti hatásvizsgálat végzését.

A hatóság megállapítja, hogy a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez az eljáró hatóságtól további engedély beszerzése nem szükséges.

### II.

Jelen határozat más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

### III.

A határozat ellen a kézbesítésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál két példányban benyújtandó fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 125.000.- Ft.

## I n d o k o l á s

Király Péter (Börcs) és Varga János (Győr) megbízásából Galazka Tibor tervező (Jánossomorja) kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Börcs, az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. által üzemeltetett 20 kV-os szabadvezeték kitérítése az 550/2 és 550/12 hrsz-ú építési területekről, melyhez csatolta az előzetes vizsgálati dokumentációt.

A hatóság a dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) 3. számú mellékletének 75. pontja alapján előzetes vizsgálat köteles.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3.§ - 5.§ szakaszai alapján folytatta le.

Az eljárás során a hatóság a következőket állapította meg:

Király Péter (Börcs) és Varga János (Győr) Börcsön az 550/2 és 5550/12 hrsz-ú területeken lakóépületeket kíván építeni. Az építési telkek beépítését akadályozza az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. 20 kV-os, 3 x 95 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű 20/9 jelzőszámú gerincvezetéke. A létesítés célja az építési telkeket keresztező 20 kV-os szabadvezeték hálózat kiváltása, melynek során a 127,4 m nyomvonal hosszon kerül elbontásra a légvezeték hálózat. Az elbontott légvezeték hálózattól K-re kerül felépítésre az új 20 kV-os légvezeték hálózat 126,8 m nyomvonalhosszon

A hatóság a R.3. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően közleményt tett közzé, melyre a telepítés helye szerinti önkormányzat, valamint lakossága részéről észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése értelmében az előzetes vizsgálati dokumentáció megküldésével megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a 5879-2/2007 számú, a Győr Körzeti Földhivatal a 10.755/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda a 410/4434/1/2007. számú, Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint kiemelt építési hatóság a 93173-2/2007. számú, Abda-Börcs Körjegyzője a 241-13/2007. számú állásfoglalása alapján nem emelt kifogást a dokumentáció elfogadása ellen.

A hatóság a R. 4.§ (2) bekezdése alapján tárgyalást tartott, amelyre meghívta a környezethasználót és az eljárásban közreműködő szakhatóságokat.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálatról készített dokumentáció alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezetre jelentős hatást feltételezhetően nem gyakorol, a következők miatt.

A tevékenység gyakorlása során hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért. Balesetből, üzemzavarból származó rendkívüli esemény nem valószínűsíthető.

A tervezett távvezeték létesítése és üzemeltetése levegővédelmi és zajvédelmi szempontból nem gyakorol a környezetre jelentős hatást.

A légvezeték létesítése, üzemeltetése természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatást feltételezhetően nem eredményez. Az érintett belterület nem országosan védett, nem Natura 2000 terület.

A fentiek alapján a Felügyelőség környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak, ezért a R.5.§. dc) pontjában foglaltaknak megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által nem ismert tények, adatok alapján a tevékenység végzéséhez további hatósági engedélyek is szükségesek lehetnek.

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon alapul.

A fellebbezési jog tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. 98. és 99.§-án, a szolgáltatási díj fizetéséről a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

A hatóság hatáskörét a fenti jogszabályokon túl a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§-a, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. számú mellékletének IV. fejezet szabályozza.

Győr, 2008. január 25.

**Dr. Hajdu Klára s.k.**

