



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványban ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS :	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
------------------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-3675-2/2008. Hiv. szám: Tárgy: Nyergesújfalu,
Előadó: Dr. Bécsi Beatrix/ Molnár Csilla Ida Melléklet: E.ON ÉDT. Áramszolgáltató Zrt. –
Hydrogép Kft. közcélú kifeszültségűn
20 kV-os hálózat és
oszloptranzformátor előzetes vizsgálata

HATÁROZAT

I.

Az elsőfokú hatóság az **E. ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.** (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által benyújtott, a Nyergesújfalu település külterületén, a HYDROGÉP Kft. területén elhelyezkedő fogyasztók energiaellátása céljából létesítendő, új közcélú, 20 kV-os szabadvezeték leágazás és oszloptranzformátor állomás létesítésének és üzemeltetésének környezeti hatásaira vonatkozó **előzetes vizsgálatot elfogadva megállapítja** a következőket:

- Az előzetes vizsgálatban szereplő tevékenység végzése során *jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.*
- A tevékenység végzéséhez *az eljáró hatóságtól további engedély nem szükséges.*

II.

A jelen határozat a más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

III.

A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó **fellebbezésnek** van helye.

A másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000,- Ft, amit az elsőfokú hatóság 10033001-01711899-00000000 számú számlájára kell befizetni az eljárás megindításakor.

INDOKOLÁS

Az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó u. 13., a továbbiakban: Zrt.) 2007. június 29-én azzal a kéréssel fordult az elsőfokú hatósághoz, hogy számára engedélyezze Nyergesújfalu város területén, a meglévő, 20 kV-os hálózat 96-97 számú oszlopközében kialakítandó, új közcélú, 20 kV-os leágazás és az ehhez kapcsolódó oszloptranzformátor létesítését és üzemeltetését.

A Zrt. kérelme a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet – a továbbiakban: **R.** – 3. § (1) bekezdés a) pontján és a 3. számú melléklet 75. pontján alapul.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a **R. 3. §-5. §** szakaszai szerint folytatta le.

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható. A munkagépek karbantartásából hulladékok képződése nem várható, mert ez a tevékenység az építési területen kívül történik. A tevékenység folytatása során hulladékok képződésével nem kell számolni. A felhagyás után bontási és helyreállítási munkálatok következnek. A felhagyáskor építőanyag hulladékok és fémtartalmú hulladékok keletkezése várható.

A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi érdeket nem sért. A balesetből, üzemzavarból származó havária eset kockázatának mértéke alacsony.

A tervezett tevékenység létesítése során a munkagépek és szállítójárművek közlekedéséből és az építési tevékenységből származó diffúz levegőterhelés ideiglenes és nem számottevő. A működésből környezeti levegőterhelés nem származik.

A létesítés és működés során jelentős környezeti zaj-és rezgés hatás nem várható.

A tervezési terület határos az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet által kijelölt, HUDI 20034 kódszámú, és a Duna és ártere elnevezésű, továbbá a HUDI 20018 kódszámú, Északi Gerecse nevű, kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területekkel.

A területen nagy számban fordulnak elő védett madarak. A beruházó az előzetes vizsgálati dokumentációban vállalta madárvédő szerkezet alkalmazását.

A hatóság felhívja a Zrt. figyelmét, hogy a védett madarak áramütésének elkerülése érdekében a madárvédő szerkezet kialakítását a Zrt. által készített, és a DÉMÁSZ Zrt., az ELMÜ DSO Kft., az ÉMÁSZ DSO Kft., a Zrt. és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által jóváhagyott „Madárvédelmi ajánlás – Középfeszültségű szabadvezeték hálózatokhoz” című ajánlásban megfogalmazottak szerint kell végezni, a hatóság az ezzel kapcsolatos követelményeket a vezetékjogi eljárás során fogja érvényesíteni. A madárvédő szerkezet kialakításával a tevékenységnek nincs a Natura 2000 területekre jelentős hatása, és a környezeti hatásvizsgálat sem indokolt.

A hatóság a **R. 4. §-a** alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat. Az ÁNTSZ közép-dunántúli Regionális Intézete 4446/2/2007. számú, Nyergesújfalu Város Jegyzője 7146-2/2007. számú, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Iroda 430/1763/01/2007. számú, a Komárom-Esztergom Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 20.2/4111-1/2007. számú szakhatósági állásfoglalásában nem jelöltek meg a tárgykörük szerinti jelentős hatást, ami a környezeti hatásvizsgálatot indokolta volna.

Az örökségvédelmi hatóság állásfoglalásában a következőkre hívja fel a figyelmet:

- Az adott terület környezetéből számos lelőhely ismert, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 45. § (4) bekezdése értelmében a megyei múzeum feladatai között felsorolt régészeti vonatkozású tevékenységének ellátása érdekében nélkülözhetetlen, hogy a tárgyi beruházással összefüggésben megvalósítandó földmunkákról azok megkezdése előtt értesülést szerezzen. A beruházónak/kivitelezőnek a földmunkával járó tevékenység megkezdésének időpontját a tényleges munkakezdés előtt 8 nappal be kell jelentenie az örökségvédelmi hatóságnak és a Balassa Bálint Múzeumnak (2500 Esztergom, Mindszenty tér 5., tel: 33/412-185.)
- A hatóság felhívja a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő – a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Tv. 24. §-a szerint a munkákat azonnal abba kell hagyni, az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét és a Balassa Bálint Múzeumot haladéktalanul értesíteni kell. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 1914/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A hatóság a **R. 4. § 82)** bekezdése alapján meghirdette az előzetes vizsgálat eljárásban kötelező tárgyalást, de sem az ügyfél, sem a szakhatóságok a tárgyaláson nem jelentek meg.

A hatóság az általa feltárt tényállás és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján döntött, és a **R.** 5. § (2) bekezdés dc) pontja alapján a rendelkező részben foglalt döntést hozta.

A hatóság tájékoztatja a Zrt.-t, hogy a tevékenység végzéséhez a vezetékjogról szóló 2001. évi CX. tv. szerinti engedély szükséges.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díját a hatóság a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapította meg.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályi helyen alapul, illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Győr, 2008. február 15.

Dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes