



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32.

Levél cím : 9002 Győr, Pf. 471.

Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu>

e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu

Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,

Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-6629-21/2008.

Hiv. szám: Tárgy: Győr

Előadó: dr. Koczka Ágnes

Melléklet: E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. Bécsi út 14.
15000/66 hrsz terület villamos energia
ellátás előzetes vizsgálata

Szakértő: Pozsgai Róbert

HATÁROZAT

I.

Az elsőfokú hatóság a Lumen-Vill Kft. (9145 Mosonszentmiklós, Csepete u. 5203 hrsz.) által az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) képviselőjében benyújtott, a Győr, Bécsi út 14. szám (15000/66 hrsz.) alatti terület villamos energia ellátása érdekében 20 kV-os szabadvezeték létesítésének környezeti hatásaira vonatkozó **előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadva megállapítja** a következőket:

1. A vizsgált tevékenység adatai:

Az engedélyezett tevékenység helyszíne: Győr, Bécsi út 14., 15000/66 hrsz.

A 20 kV-os szabadvezeték létesítése az alábbi anyagok felhasználásával történik: 1 db B 12/13, B 14-1800-as, 10-12 m magas áttört gerincű vasbeton oszlop, 73 m x3x50 mm² burkolt szabadvezeték, ötvözött alumíniumból, porcelán szigetelők, acél keresztartók, műanyag, madárvédő szigetelőpapucssokkal és leesésgátlókkal.

A légvezeték biztonsági övezetének szélessége 7 m.

2. Az előzetes vizsgálatban szereplő tevékenység végzése során *jelentős környezeti hatás nem feltételezhető*, környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.

3. **A tevékenység végzéséhez az eljáró hatóságtól további engedély nem szükséges.**

4. **Jelen határozat a más hatóságok által kiadandó engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

Az előzetes vizsgálatot lezáró jogerős határozat birtokában a létesítésre vezetékjogi engedélyt kell kérni a MKEH Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságtól, amely eljárásba a Felügyelőséget szakhatóságként be kell vonni.

II.

A határozattal szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatósághoz két példányban benyújtandó **fellebbezésnek** van helye. A másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125.000,- Ft.

INDOKOLÁS

A Lumen-Vill Villamosipari-Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – továbbiakban Kft. – (9154 Mosonszentmiklós, Csepete u. 5203 hrsz.) az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) képviseletében a Győr, Bécsi út 14. szám (15000/66 hrsz.) alatti terület villamos energia ellátása érdekében létesítendő 20 kV-os szabadvezeték létesítésének környezeti hatásaira vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a hatósághoz a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a 3. számú melléklet 75. pontja alapján. A hatóság felhívására a Kft. befizette a 250.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat, valamint megküldte az ügy ellátására vonatkozó meghatalmazást.

A hatóság a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

A létesítendő távvezeték részére igénybevett terület részben szántó, részben kivett telephely, ill. közút.

A tervezett E.ON Zrt. 20 kV-os légvezeték, Győr Bécsi út 14. szám alatti 15000/66 hrsz. területen a BNF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telephelyének energiaellátását hivatott biztosítani. A terület energia ellátására a Lesvári 20 kV-os légvezeték hálózatról egy új légvezetékes leágazással lehetséges. Az új transzformátor állomás elhelyezése a 15000/66 hrsz. terület határához tervezett a telekhatártól 8 m-re.

A Lesvári 20 kV-os légvezetékes hálózat 23-as oszlopa és az építendő transzformátor állomás közötti távolság 73 fm.

Ezen trafóállomás még további ipari fogyasztók villamos energia ellátását biztosítja.

A tervezett 20 kV-os légvezeték fokozott biztonsági előírásokkal, madárvédő szigetelő papucssal és leesésgátló alkalmazásával (3 x 50 mm² szabadvezeték ötvöztött alumíniumból) hossza: 73 m. A légvezeték kialakítása 1 db 12 m magas áttört gerincű betonoszlop elhelyezésével történik. A biztonsági övezettel érintett terület nagysága 2,5 -2,5 m, a vezeték saját kiterjedésével együtt 7 m.

A tervezett tevékenység vízgazdálkodási és vízminőség-védelmi, hulladékgazdálkodási levegő- és zajvédelmi valamint természetvédelmi érdeket nem sért. Balesetből, üzemzavarból származó havária eset kockázatának mértéke alacsony.

Részletes hatásvizsgálat lefolytatása szükségtelen.

A tervezett tevékenységgel érintett terület országosan nem védett, és nem része a Natura 2000 hálózatnak sem, **természetvédelmi** szempontból a létesítés során jelentős környezeti hatás nem várható. A természetvédelmi szempontokat a hatóság a vezetékjogi eljárásban kívánja érvényesíteni.

Hulladékgazdálkodási szempontokat figyelembe véve a szabadvezeték létesítésével kapcsolatban kizáró ok nem áll fenn. Az építési munkálatok során hulladékok képződése várható. A munkagépek karbantartásából hulladékok képződése nem várható, mivel ez a tevékenység építési területen kívül történik.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a tervezett tevékenység megvalósításból, valamint a létesítés során keletkező környezeti zaj- és rezgés hatás nem várható.

Levegővédelmi szempontból az oszlopok és vezetékek, valamint a transzformátor kiépítésének légszennyező hatása elenyésző.

A hatóság **vízvédelmi, vízgazdálkodási** szempontból úgy értékelte, hogy a végezni kívánt tevékenység jelentős hatást nem eredményez, előírásait a vezetékjogi eljárásban kívánja érvényesíteni.

A hatóság a R. 3. § (3) bekezdése alapján *közleményt* tett közzé hivatalában, honlapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, melyre az Önkormányzat 54904-4/2008. számú értesítése alapján észrevétel nem érkezett.

A hatóság a R. 4.§ (1) bekezdése alapján megkereste az eljárásban hatáskörrel rendelkező *szakhatóságokat*.

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 4489-2/2008. számú állásfoglalásában a beruházáshoz közegészségügyi szakhatósági szempontból hozzájárult.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/4466/01/2008. számú állásfoglalásában megállapította, hogy a tervezett tárgyi beruházás jelenlegi adataik szerint kulturális

örökségi elemeket közvetlenül nem érint, ezért nincs hatáskörük szakhatósági állásfoglalást kiadni, és a további hatósági eljárásokban sem vesznek részt.

A Győri Körzeti Földhivatal a 10.444/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában a munkálatok folytatásához azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy amennyiben földvédelem alá eső ingatlanokat érint a tevékenység, a Földhivatalnál kérelmezni kell a más célú hasznosítás engedélyezését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. alapján.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 17.2/4413-1/2008. számú állásfoglalásában megállapította, hogy a tárgyi villamos energia ellátás Győr külterületi, szántó művelési ágú termőföld területet is érint. Emiatt a tárgyi beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a talajvédelmi érdekek ne sérüljenek. A talajvédelmi szempontokat a tárgyi villamos energia beruházás engedélyezési eljárásai során fogják érvényesíteni.

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője a 26628-2/2008. szám alatti állásfoglalásában a szakhatósági hozzájárulását feltételek közlése nélkül megadta.

A R. 4.§ (2) bekezdése alapján a hatóság tárgyalást tűzött ki, melyen sem a környezethasználó, sem az eljárásban közreműködő szakhatóságok nem jelentek meg.

A hatóság az általa feltárt tényállás és a szakhatóságok állásfoglalásai alapján döntött, a R. 5. § (2) dc) pontja alapján a rendelkező részben foglalt döntést hozta.

A hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a R. 3. §-5. § szakaszai szerint folytatta le.

A határozattal szembeni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bekezdése biztosítja, a másodfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a hatóság a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezet 43. pontja alapján állapította meg.

A hatóság hatásköre a fenti jogszabályi helyeken, illetékessége a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletén alapul.

Győr, 2008. szeptember 5.

Pintér Imre s.k.
hatósági osztályvezető