



**ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**
mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.
Internet: <http://edktvf.zoldhatosag.hu> e-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig,
Csütörtök: 9-16 óráig

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni!

A határozat JOGERŐS:	év:	hó:	nap:	KÜJ:		KTJ:	
----------------------	-----	-----	------	------	--	------	--

Iktatószám: H-7370-7/2008. Hiv. szám: Tárgy: Bogyoszló – Pannon-Víz Zrt.
Előadó: Weisz Imréné Melléklet: védőidom kijelölése
Műszaki ea.: Bartókné Hajnali Beáta **Vízikönyvi szám: Bogyoszló - 5.**
Jobaháza – 5.

H a t á r o z a t

I.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a „**Pannon-Víz**” **Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt.** (9025 Győr, Országút u. 4.) engedélyes kérelmének helyt ad, és a 7.396-8/1992. számú határozattal kiadott, a 65.449-2/1998. számú. határozattal módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő, **jobaházai K-16 és K-17 kataszteri számú 2 db vízműkútja vízbázisának hidrogeológiai védőidomát** az AQUAPLUS Kútfürő, Kútjavító és Vízépítő Kft. (1027 Budapest, Csalogány u. 41.) 2004. december 23-án készített ivóvízbázis védelmi tanulmánya alapján az alábbiak szerint jelöli ki:

1./A vízbázis üzemeltetője: „PANNON-VÍZ” Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt.
9025 Győr, Országút u. 4.

2./A védendő vízmennyiség: 95.000 m³/év

3./A vízkészlet típusa: rétegvíz

4./Vízbázis objektuma: 2 db mélyfúrású kút

5./A monitoring rendszer objektuma: nincs

6./A hidrogeológiai védőidom horizontális kiterjedése és a hidrogeológiai védőterület:

a./Belső védőterület határai:

A vízmű kutak és környezete már jelenleg is úgy van kialakítva, hogy teljes mértékben megfelel a belső védőterületre vonatkozó előírásoknak. A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kutaknál biztosított.

b./Külső védőterület határai:

A 180 napos áramlási tereknek nincsen felszíni metszete, a védőterület kijelölésére nincs szükség.

7./Hidrogeológiai „A” védőterület:

A védőterület kijelölésére nincs szükség, mivel az 5 éves befogási időhöz tartozó védőidomok nem érték el a felszínt.

8./Hidrogeológiai „B” védőterület:

A védőterület kijelölésére nincs szükség, mivel az 5 éves befogási időhöz tartozó védőidomok nem közelítik meg a felszínt.

9./A védőterületek felszíni vetületei által érintett ingatlanok:**Jobaháza, külterület védőidomok felszíni vetületei által érintett ingatlanok helyrajzi számai**

045/9	0110/2	0112/3	0114/11	0114/19	0114/3	0119/4	0121/23
050/4	0110/3	0112/4	0114/12	0114/2	0114/4	0119/5	0121/24
050/5	0110/4	0112/6	0114/13	0114/20	0114/5	0119/6	0121/25
050/6	0110/5	0112/7	0114/14	0114/21	0114/6	0119/8	0121/26
050/7	0110/6	0112/8	0114/15	0114/22	0114/7	0119/9	0121/27
0107/3	0110/7	0112/9	0114/16	0114/23	0114/8	0121/14	0121/3
0107/4	0110/8	0112/1	0114/17	0114/24	0114/9	0121/15	
0110/1	0112/1	0112/10	0114/18	0114/25	0119/3	0121/22	

Bogyoszló, külterület védőidomok felszíni vetületei által érintett ingatlanok helyrajzi számai

0113/18
0113/19
0113/20
0113/21
0113/22
0114/2

II.**A./ A védőterületeken tiltott és korlátozott tevékenységek:**

1./ Az előzőekben felsorolt ingatlanokon a felszíntől – 200 mBf. szint közötti mélységű rétegekből vízkivétel tilos, a területen szikkasztás tilos.

III.**A vízbázis engedélyese köteles az alábbi előírásokat betartani:****1./Az eljáró hatóság előírása:**

a./ Az engedélyes köteles a védőterületen ellenőrzést végezni és szükség esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

b./ Legalább évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni kell a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is.

c./ A védőidom, védőterület veszélyeztetésének, szennyezésének, károsításának esetén az érintett hatóságokat értesíteni kell.

d./ A vízbázison mért vízminőségi, vízszint, víztermelési idősorok egy adatbázisban történő együttes gyűjtését, évenkénti áttekintését és négyévenként állapotértékelését el kell végezni.

e./A vízbázis védelme érdekében 5 évente a vízbázis védőterületét felül kell vizsgálni.

IV.

Jelen határozattal megállapított jogok és kötelezettségek az engedélyest **jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig** illetik meg, illetve terhelik.

V.

A hatóság a határozat jogerőre emelkedését követően annak egy példányát a szükséges tervrészekkel együtt a Vízikönyvi Okirattárba elhelyezi, a határozatot **Bogyoszló – 5., Jobaháza – 5.** számok alatt a vízikönyvbe bejegyzi.

VI.

A hatóság az érintett ingatlan tulajdonosokat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) hivatalos helyiségének Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján, és honlapján, valamint az érintett önkormányzatok (Bogyoszló, Jobaháza) jegyzői által a határozat 15 napra történő közszemlére tételével értesíti.

VII.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de az elsőfokú hatóságnál (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint, melyet a fellebbezés első példányán, illetékbélyegben kell leróni.

I n d o k o l á s

A „Pannon-Víz” Víz-, Csatornamű és Fürdő Rt.(9025 Győr, Országút u. 4.) engedélyes 2005. február 25-én iktatott kérelmében a 65.449-2/1998. számú határozattal módosított, 7.396-8/1992. számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő, jobaházai K-16 és K-17 kataszteri számú 2 db vízműkútja vízbázisának hidrogeológiai védőidoma kijelölését kérte, melyhez az AQUAPLUS Kútfürő, Kútjavító és Vízépítő Kft. (1027 Budapest, Csalogány u. 41.) 2004. december 23-án készített ivóvízbázis védelmi tanulmányát, a Jobaháza község Önkormányzata tulajdonában álló 0121/3 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni lap másolatát, térképmásolatot, a termelő kutak vizsgálati eredményeit, az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylatot csatolta.

A hatóság a kérelem vizsgálatát követően kibocsátott hiánypótlási felhívásában kérte bemutatni a vízbázisra vonatkozó egységes védőterület kijelölését, nem kutankénti lehatárolását, felsorolni a lehatárolt védőterület által érintett ingatlanokat, helyrajzi számokat is tartalmazó térképen való feltüntetésével. Kérte továbbá a hatóság a hiánypótlásban szerepeltetni azt, hogy a védőidomban

figyelembevételre kerültek-e más, a környéken lévő vízkivételek, és az ezekhez tartozó vízmennyiséget is ismertetni kell.

Az engedélyes a hiánypótlásra nyitvaálló határidő 30 nappal történő meghosszabbítását kérte, melyet részére a hatóság engedélyezett.

Az engedélyes a hiánypótlási dokumentációt 2005. június 10-én csatolta, melyről a hatóság megállapította, hogy további kiegészítésre szorul.

Erre tekintettel a hatóság ismételt hiánypótlási felhívásában felhívta az engedélyes figyelmét arra, hogy a vízbázisnak az egységes védőidom lehatárolását szükségesnek tartja. Megállapította a hatóság,

hogy valószínűleg a lehatárolásra kerülő védőidomnak nem lesz felszíni metszete, tehát felszínen kijelölhető védőterülete. Viszont a területhasználat (a termelt rétegre víztermelő létesítmények) korlátozása, a lekötött vízkészlet biztosítása érdekében szükségesnek tartotta a védőidom felszínre vetített védőterületének helyrajzi számú térképen való feltüntetését illetve kigyűjtését.

A benyújtott tervdokumentáció nem tartotta szükségesnek a biztonságba helyezési és biztonságban tartási terv elkészítését, mellyel meghatározható lenne a vízbázis vízkészletének mennyiségi és minőségi védelme. A védőidom kijelölése a vízbázis által kitermelt víz mennyiségi és minőségi védelme érdekében történik, ezért kérte a hatóság benyújtani a biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervet.

Az engedélyes a hiánypótlásra nyitvaálló határidő 2005. november 15-ig történő meghosszabbítását kérte, melyet részére a hatóság engedélyezett.

Az engedélyes a hiánypótlási dokumentációt 2005. november 18-án csatolta

Az eljárás során az eljáró hatóság intézkedett az ügyben hatáskörrel rendelkező illetékes szakhatóság megkeresése iránt, melynek során az ÁNTSZ Csornai, Kapuvári Kistérségi Intézete 852-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában a kijelöléshez feltételek megállapítása nélkül hozzájárult.

A hatóság a H-7370-4/2008. számon megkereste Bogyoszló és Jobaháza Község jegyzőit, nagyszámú érdekeltet érintő védőidom jelölési eljárásról szóló hirdetményt 15 napig tegyék közzemlére, illetve a helyben szokásos, egyéb módon tegyék közhírré. A kifüggesztés megtörtént, Bogyoszló és Jobaháza Községek jegyzői közölték a hatósággal a kifüggesztés, illetve a levétel napját.

A hatóság a kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy a vízminőség megóvása érdekében a védőterület-védőidom kialakítása, hatósági kijelölése az alábbi jogszabályokra alapozva szükséges:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az ivóvízellátást, az ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vagy erre kijelölt vizeket a vízkivétel védőidomainak,

védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani.

A kijelöléssel és fenntartással kapcsolatos jogszabályi követelményeket a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet határozza meg.

E rendelet megfogalmazásában védőidom az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő felszín alatti térrész, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani.

A védőterület az üzemelő vagy tervezett vízkivételi műveket (berendezéseket) körülvevő terület, amelyet a vízkivétel (ivó-, ásvány- vagy gyógyvíz) - mennyiségi, minőségi - védelme érdekében a környezeténél fokozottabb biztonságban kell tartani. A védőterület általában körülveszi a vízkivételi műveket, de egyes esetekben azoktól elszakadva is megjelenhet, amely az előbbi cél elérése érdekében szükséges korlátozásokkal (tilalmakkal) hasznosítható.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9.§-a alapján a vízkészlet, vízkivétel, illetve vízilétesítmény fokozott védelme érdekében a felügyelőség védőidom vagy védőterület kijelölését a külön jogszabály előírásai alapján rendeli el.

Az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet. 2.§ (4) bekezdése szerint külső védőövezetet és a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáit akkor kell kijelölni, ha az adott védőidomnak van metszete a felszínen. Tekintettel a fentiekre, jelen esetben a védőidomnak nincs felszíni metszete, ezért külső védőterületet, valamint a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáit nem kellett kijelölni.

A fentiek miatt a felszínen ingatlan használati korlátozás bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba nem szükséges, a víztest védelme a vízikönyvi bejegyzéssel biztosítható, tekintettel a 18.§-ra, mely szerint a belső és külső védőterületet, védősávot érintő korlátozásoknak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése mellett a hidrogeológiai, hidrogeológiai védőövezetekre vonatkozó jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok, az „A” hidrogeológiai védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok, továbbá a „B” hidrogeológiai védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok területén, a terület földtani felépítéséből adódóan a felszíntől – 200 mBf. szint közötti mélységű rétegekből vízkivétel tilos, a területen szikkasztás tilos, tekintettel a 10. §-ának előírására, mely szerint: Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

Azonnali beavatkozást, kármentesítést igénylő szennyezés a vízbázis védőterületén nem található.

A kötelezően kialakítandó minimum 10 méter sugarú körnek megfelelő belső védőterület a kutaknál biztosított és jelenleg is a jogszabályi előírásoknak megfelelően van kialakítva.

A vízműkutakhoz nem tartozik monitoring kút rendszer.

A hatóság az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 3.§-ában foglaltak szerint rögzítette a védőterületi határokat, a 10, 11, 13.§ és az 5. számú melléklete alapján meghatározta a tiltott tevékenységet, a 17.§ alapján a vízbázis üzemeltetőjének kötelezettségeit.

A hatóság a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3) és (4) bekezdése, illetve a Rend. 18.§-a alapján rendelkezett.

Az eljáró hatóság a jogorvoslat lehetőségét az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62. § (1) bek-e alapján biztosította, az engedélyest a jogorvoslat lehetőségéről a 43. §-a alapján tájékoztatta, a határozat közzétételét a 45. § (2) bekezdése alapján rendelte el, a fellebbezés illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. címe 2/a. pontja alapján állapította meg.

A hatóság hatásköre a fent idézett jogszabályhelyeken, illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési területéről szóló 29/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete I. fejezetén alapul.

Győr, 2008. november 13.

Dr. Hajdu Klára s.k.
hatósági igazgatóhelyettes